



Commune de Moudon
M. Blaise Cordey
1510 Moudon

Suisse

Châtel-St-Denis, le 03/09/2020

RAPPORT D'ANALYSES N° 2020-08-22962 : 039581

Analyses chimiques d'eau

Prélevé le: 25/08/2020 par : Le client
Lieu de prélèvement : N/A
Température du Prélèvement: N/A °C

Réceptionné le 25/08/2020 15:12:25 par : Cyntia Lopes
Température de stockage au laboratoire: entre 3 et 7 °C
Début d'analyse 25/08/2020

Désignation de l'échantillon : Belflori source

Référence: N/A

Catégorie normative: Eau du réseau de distribution

Paramètres	Résultats	Conformité	Valeurs de tolérance	Unité
Métabolite de chlorothalonil R417888 (1)	<0.02	Conforme	<0.1	µg/l
Métabolite de chlorothalonil R471811 (1)	0.92	Non conforme	<0.1	µg/l
Métabolite de chlorothalonil SYN507900 (1)	<0.02	Conforme	<0.1	µg/l

Karine Fréry
Responsable Scientifique

(1) Analyses sous-traitées

Les résultats se rapportent exclusivement aux échantillons analysés. Des renseignements sur la fiabilité analytique (incertitude de mesure) peuvent être obtenus auprès du laboratoire. Le rapport ne peut être reproduit partiellement. L'utilisation de résultats individuels est autorisée si leur source est citée. Nos conditions générales font partie intégrante du rapport.